



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Spišská Nová Ves

OU-SN-OSZP-2024/017079-002

Mgr. Lívia Bilasová/
+421961579351

08. 10. 2024

Vec

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavby „SO 102 – Rozvádzačie potrubie (st. 0,0 – 105,0), SO 108 – Automatická tlaková stanica – ATS3, SO 110 – Oplotenie ATS3, SO 111 – Privádzacie potrubie do vodojemu Bystrany, SO 112 – Ochrana VTL plynovodu“ realizované v rámci stavby „Bystrany – vodovod, kanalizácia ČOV – I. etapa“ – verejná vyhláška

Stavebník Obec Bystrany, Bystrany č. 121 požiadal dňa 25.09.2024 o vydanie stavebného povolenia na stavby „SO 102 – Rozvádzačie potrubie (st. 0,0 – 105,0), SO 108 – Automatická tlaková stanica – ATS3, SO 110 – Oplotenie ATS3, SO 111 – Privádzacie potrubie do vodojemu Bystrany, SO 112 – Ochrana VTL plynovodu“ realizované v rámci stavby „Bystrany – vodovod, kanalizácia ČOV – I. etapa“ na pozemkoch:

KN-C 6176/3, 7837, KN-E 6101, 6102, 6167/1, 6167/2, 6168/1, 6168/2, 6613, 7786/3, 7839/2 v k.ú. Spišské Vlasy
KN-C 843/168, 845/1, 886, 907/1, 907/3, 918, KN-E 240/101, 246/167, 250/10, 250/41, 250/42, 250/43, 250/44, 250/110, 334/59, 334/67, 334/78, 334/93, 1123/1 v k.ú. Bystrany.

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 73 vodného zákona

oznamuje začatie vodoprávneho konania

vo veci povolenia výstavby uvedenej vodnej stavby.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Popis stavby:

SO 102 – Rozvádzačie potrubie (Rad „1“ v úseku 0,0 – 105,0)

Navrhovaný stavebný objekt zabezpečí dodávku vodu z privádzacieho potrubia navrhnutého v objekte SO 101 – Privádzacie potrubie do automatickej tlakovej stanice ATS3. Rozvádzačie vodovodné potrubie je v I. etape výstav-

by navrhnuté v dĺžke 105,0 m, profil potrubia D225 konštantný v celej dĺžke. za napojením na odbočné potrubie vyvedené z armatúrnej šachty je rad „1“ vedené cez lúku smerom k ceste II/536, kde je rad napojený na ATS3.

SO 108 – Automatická tlaková stanica – ATS3

Automatická tlaková stanica v I. etape výstavby je navrhovaná ako doplnkový zdroj vody, ktorý bude zabezpečovať dodávku vody do existujúceho vodojemu v obci Bystrany 2x25 m³; strojnotechnologická časť ATS3 bude umiestnená v podzemnej prefabrikovanej nádrži vnútorných rozmerov 4150 x 2450 mm. Svetlá výška nádrže je 2100 mm. Samotná nádrž bude uložená podkladovom betóne. Vstup do nádrže bude zabezpečený pomocou vstupného komína rozmerov 900 x 900 mm, ktorý bude prekrytý štvorcovým poklopom. Strojnotechnologická časť stanice bude uložená na betónovom bloku výšky 300 mm. Dno šachty bude vspádované do zbernej jímky.

SO 110 – Oplotenie ATS3

Navrhované je oplotenie automatickej tlakovej stanice z drôteného pletiva s výškou 2000 mm a rozmermi 6,5 m a 5,0 m.

SO 111 – Privádzacie potrubie do vodojemu Bystrany

Navrhované je vodovodné potrubie z HD-PE rúr D160, PE 100, RC, SDR 11, ktoré zabezpečí dodávku vody z navrhovanej ATS3 do existujúceho vodojemu v obci. Privádzacie potrubie – vetva „V2“ je navrhnuté v dĺžke 2144,0 m, profil potrubia D160 je konštantný v celej dĺžke. V mieste kríženia s cestou II/536 bude vodovodné potrubie uložené v chráničke D250 dĺžky 12,5 m. Privádzacie potrubie je ukončené pred existujúcim vodojemom, kde sa napája na existujúce prívodné potrubie. V lokálne najnižších bodoch vodovodu sú na potrubí navrhnuté kalníkové šachty, v lokálne najvyšších bodoch sú navrhnuté vzdušníkové šachty.

SO 112 – Ochrana VTL plynovodu

Navrhovaná je ochrana VTL plynovodu DN 300, PN 4,0 MPa v miestach kríženia s budúcim odkaľovacím potrubím z kalníkových šachiet ŠK2 v st. 1761,0 a ŠK3 v st. 2132,0.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky, pripomienky a stanoviská k predmetu konania najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať.

V rovnakej lehote podajú svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší čas, predlíži stavebný úrad na základe jeho žiadosti lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatnené pred začatím konania budú zohľadnené.

Do podkladov je možno nahliadnuť na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta č. 1.

Vyvesené dňa, pečiatka, podpis:

Zvesené dňa, pečiatka, podpis:

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené vyvesením na úradnej tabuli Obce Bystrany a Mesta Spišské Vlachy po dobu 15 dní a oznámené spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 111/25, Košice-Staré Mesto, Košice I
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská
Nová Ves 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice I
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Obec Olcnavá, Jarná 2, 053 61 Olcnavá
Mesto Spišské Vlasy, SNP 87/34, Spišské Vlasy, Spišská Nová Ves

Ing. Vladimír Pavľák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SN-OSZP-2024/017079-002

Obec Bystrany, Bystrany 121, Bystrany, Spišská Nová Ves
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I
Agro Spišské Vlasy, s.r.o., Jarná 20/1026, 053 61 Spišské Vlasy
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
Ing. Richard Soporský, Vihorlatská 7048/15, Prešov



