

OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Štefánikovo námestie č.5, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu

OU-SN-OSZP-2022/007504-006

Spišská Nová Ves

22. 06. 2022

**Rozhodnutie****VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

Popis konania / Účastníci konania

1. Obec Žehra, Žehra 104
2. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
3. Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Bratislava
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, OZ Košice, Ďumbierska
6. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
7. AQUABEST, s.r.o. - Ing. Miroslav Remiš - projektant
8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov vodoprávneho konania, rozhodol takto:

Stavebníkovi : Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Spišské Vlachy

IČO: 00 329 819

1. povoľuje

podľa ust. § 26 ods.1 vodného zákona, § 60-66 stavebného zákona v súlade s § 10 Vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona uskutočnenie vodnej stavby

„Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra“

na pozemkoch KN-C 2713/1 (KN-E 2722/1, 7869/1, 2713), 2713/2 (KN-E 2719), 2717 (KN-E 7869/2, 2675), 2718, 2719/1 (KN-E 2719), 2719/7 (KN-E 2719), 7868, 7793/1 v k.ú. Spišské Vlachy,
KN-C 435/17, 435/18, 435/81, 435/91, 508 v k.ú. Žehra,
KN-C 1936/16 (KN-E 1-102), 1936/18 v k.ú. Spišské Podhradie.

Územné rozhodnutie vydané Mestom Spišské Vlachy pod č. 282/RUS/2021 dňa 25.01.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2022.

V súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona;

A: Podmienky povolenia a povinnosti stavebníka:

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4289*Z*4-24. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Povolenie sa vzťahuje na tento rozsah stavby:

Projekt rieši vybudovanie samostatnej ČOV AS-GranBio pre 2x2500 = 5000 EO pre časť obce Sídliisko Dreveník s možnosťou napojenia časti Dobrá Vôľa v meste Spišské Vlachy.
Stavba je členená na nasledovné objekty:

SO01.1 Čistiareň odpadových vôd pre 5000 EO

ČOV je mechanicko-biologická, ktorá okrem odstránenia organického znečistenia odstraňuje aj nutrienty. Technológia využíva systém granulovanej aeróbnej biomasy.

2x2500 Q = 750 m³/d

BSK₅ = 300 kg/d

NL = 275 kg/d

CHSK = 600 kg/d

Prvým objektom technologickej linky ČOV je hrubé predčistenie predstavované hrubými hrablicami osadenými na kanalizácii pred vstupom do ČOV. Nasledujú automatické česle na zachytenie jemných nečistôt. Mechanické predčistenie je umiestnené pred vyústením prítokovej kanalizácie do čerpacej stanice. Zhrabky sú vytáňované do kontajnerového koša a odváňané na najbližšiu skládku. Automatické samočistiace jemné hrablice s integrovaným lisom budú inštalované na prítokovom potrubí PVC DN300 do čerpacej stanice.

Po predčistení priteká odpadová voda do čerpacej stanice s objemom cca 10 m³. Umiestnené v nej sú kalové čerpadlá. V strope budú 4 otvory – 1 revízny a 2 manipulačné. Čerpadlami bude voda prečerpávaná do vyrovnávacej nádrže.

Odpadová voda je po mechanickom čistení čerpaná cez armatúrnú šachtu, v ktorej je možnosť presmerovať výtlačné potrubia do jednej z dvoch samostatných čistiacich jednotiek. Z čerpacej stanice budú OV prečerpávané do vyrovnávacej nádrže. V ET budú osadené 4 ponorné kalové čerpadlá. Vyčistená voda odteká z hladiny dosadzovacích nádrží do sútokovej šachty a následne cez merný objekt do recipientu Branisko. Merný objekt je reprezentovaný Parshallovým žľabom s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovacou jednotkou. Prevádzka ČOV je v maximálnej miere riadená automaticky.

SO01.1.1 Kamerový systém ČOV

Vybudované budú IP kamery s prenosovou sústavou signálu s obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z monitorovaných oblastí. Systém pozostáva zo siete 8 farebných kamier, optickej siete, záložného zdroja a centrálneho dispečingu vo velíne.

SO01.1.2 Areálové osvetlenie ČOV

Osvetľovacie stĺpy v počte kusov 12 sú navrhované oceľové, nainštalované budú na betónový armovaný základ. Ako svetelný zdroj sú navrhované LED svietidlá reflektorové.

SO01.2 Oplotenie ČOV

Celý objekt ČOV bude oplotený typizovaným oceľovým pozinkovaným pletivom s plastovým povlakom s výškou pletiva 2000 mm, so štvorcovými okami 50 x 200 mm a hrúbkou drôtu 4/5 mm. Farba pletiva je tmavozelená. Na vstupe do areálu ČOV je hlavná vstupná brána a bránka š. 1000 mm.

SO01.3 Prípojka NN k ČOV

Objekt rieši elektrickú prípojku NN, prívod pre elektromerový rozvádzač RE, prívod pre rozvádzač a prívod pre rozvádzač technológie ČOV.

SO01.4 Prípojka vody k ČOV

Predmetom objektu je vybudovanie vrtanej studne a vodovodnej prípojky pre objekt ČOV. Prípojka vody je privedená k objektu velín, k hygienickému zázemiu a k objektom s výtakovým stojanom ako úžitková voda. Z prípojky je navrhované dopúšťanie požiarnej nádrže s objemom 22 m³. Čerpanie zo studne je zriadené v navrhovanom vrte, ktorý je vybavený potrubím Ø 150 mm. Na vrte je vybudovaná podzemná manipulačná šachta s rozmermi DN 1000 mm, pričom samotné záhlavie vrty je ukončené 500 mm nad podlahou šachty. Vo vrte je umiestnené ponorné čerpadlo a výtlačné potrubie. Potrubie vychádza cez záhlavie vrty, kde je osadená spätná klapka, uzáver a vodomer. Za uzáverom je potrubie rozdelené na dve samostatné prípojky, jedna vetva vedie k objektu nádrží ČOV a druhá k objektu velína.

SO01.5 Prístupová komunikácia

Prístup k ČOV a čerpacej stanici je navrhnutý po novej jednopruchovej obojsmernej prístupovej komunikácii s napojením na existujúcu miestnu komunikáciu – napojenie na konci v mieste plánovaného obrátiska.

SO02 Splašková kanalizácia, časť Dobrá Vôľa

Splašková kanalizácia rieši odvedenie OV z obce časť Dreveník a privedenie do lokality novej ČOV. Navrhovaná je ako gravitačná s jednotlivými vetvami z PVC-U DN 400, SN10 s minimálnymi spádmi 0,5 %. Trasa kanalizácie je vedená v

teréne. Šachty sú navrhnuté na každom lome trasy, budú betónové, kruhové o priemere 1000 mm. Navrhnuté sú koncové lomové, revízne šachty. Výšková úprava poklopov na šachtách bude kopírovať sklon budúcej vozovky. Zaústená je do vstupnej čerpacej stanice v areáli ČOV. Na trase križuje splašková kanalizácia vodný tok Branisko. Križovanie bude realizované pretlakom a potrubie bude umiestnené v oceleovej chráničke OC DN 500 mm.

Stoka „B“ PVC-U DN400 472,00 m
Odtoková kanalizácia z ČOV PVC-U DN300 84,00 m

SO02.3 Chránička VTL plynovodu

Na stavbe bude v km 0,385 križovanie splaškovej kanalizácie s VTL plynovodom DN80 ocl. V prípade potreby bude v mieste križovania umiestnená delená chránička Ocel D 219x6,3 pre VTL plynovod. Na vyššie položenom konci chráničky s osadí čuhačka. Dĺžka chráničky sa navrhuje 6,0 m.

3. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona do 10 dní od začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.
4. Všetky zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby a ktoré by v značnej miere menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy je potrebné prejednať s tunajším úradom. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy.
5. Stavba bude ukončená v termíne do 31.12.2030.
6. Dodávateľ stavby: Stavebník oznámi názov dodávateľa stavebnému úradu po vyhodnotení verejnej súťaže
7. Na ČOV nesmú byť verejnou kanalizáciou privádzané dažďové vody.
8. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Stavebník je zodpovedný za škody spôsobené realizáciou povolených vodných stavieb podľa ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka.
10. Predmetná stavba môže byť užívaná na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
11. Doklady o vykonaných skúškach musí žiadateľ predložiť ku kolaudácii stavby spolu s geodetickým porealizačným zameraním pre predmetný stavebný objekt.
12. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia dotknutých právnych noriem a súvisiacich predpisov.
13. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočnením stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku alebo stavbe a aby nebolo obmedzené riadne užívanie priestranstiev v jej okolí. Uloženie stavebného materiálu na cudzích pozemkoch je možné len so súhlasom ich vlastníkov. V prípade spôsobených škôd na pozemkoch investor resp. dodávateľ ich odstráni a uvedie pozemky do pôvodného stavu.
14. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie na zamýšľaný účel.
15. Investor je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii stavebný denník, dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
16. Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu ani ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
17. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto stavebné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.
18. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby.
19. Dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Rozhodnutie Okresného úradu Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č. OU-SN-PLO1-2022/006542-002 zo dňa 02.05.2022;

Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP1-2021/016745-018 zo dňa 16.06.2021;

Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP1-2021/042876-006 zo dňa 17.12.2021;

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS82783/2022/740-003 zo dňa 21.04.2022:

- SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kanalizácia a ČOV 5000 EU v obci Žehra“ v rozsahu SO01 – Čistiareň odpadových vôd na pozemku SR registra KN-E 2719 v zmysle projektovej dokumentácie za podmienok:
 - stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia majetkoprávne usporiadanú časť pozemku SR na ktorom bude vybudovaná ČOV, oploenie a príjazdová cesta na základe porealizačného geometrického plánu,
 - SPF predáva pozemky v danej lokalite za tržové ceny,
 - k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SR,
 - všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.
- SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kanalizácia a ČOV 5000 EU v obci Žehra“ v rozsahu SO02 – Splašková kanalizácia, časť Dobrá vôľa na pozemkoch SR podľa projektovej dokumentácie za podmienok:
 - Stavebník bude mať na dotknutých pozemkoch SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastrálnom území, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- Táto podmienka zároveň platí pre výstavbu IS v rámci SO01 (SO01.4 – Prípojka vody v ČOV, SO01.3 – Prípojka NN k ČOV) na pozemku KN-E č. 2719,
- Žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii IS, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m²). Geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa a správcu SR,
- Po dokončení stavby budú pozemky SR upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade škôd ich stavebník odstráni na vlastné náklady.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bo SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SR previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SR.

Stanovisko SVP, š.p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 2531/2022/4 zo dňa 27.04.2022:

- Prevádzku ČOV zabezpečiť odborne spôsobilou osobou;
- ČOV uviesť do skúšobnej prevádzky v trvaní minimálne 1 rok;
- Odpady, vznikajúce pri prevádzke ČOV, likvidovať v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch;
- Pri súbehu potrubného vedenia SO02 s dotknutým DVT Branisko dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiaru toku min. 5 m, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia;
- Pri križovaní potrubia s vodným tokom chráničku ukončiť podľa možnosti minimálne 5 m od brehovej čiaru vodného toku obojstranne a dimenzovať ju na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov;
- Navrhnuté opevnenie svahu a dna v súvislosti s výstavbou VO žiadame ukončiť stabilizačnými prahmi kolmo na os vodného toku vo vzdialenosti minimálne 2,5 m na oboje strany od osi potrubia, s ich zaviazaním do rastlého terénu a stabilizačnou pätkou v dne koryta vodného toku;
- Pri výstavbe VO neuskladňovať stavebný materiál v prietochnom profile dotknutého vodného toku;
- Počas vykonávania stavebných prác dbať na to, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných i povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám;
- Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom písomne oznámiť operatívne správcovi SVP, š.p., Povodie Hornádu, OZ Košice – mestská časť Sever minimálne 14 dní vopred. Zo strany SVP, š.p. bude následne stanovený dozor správcu vodných tokov, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby;
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu a predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov (detail križovania s vodným tokom a VO z ČOV) s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg);
- V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom;
- V zmysle § 49, ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov správca vodného toku neodpovedá za škody mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov;
- Navrhovaná kanalizácia zasiahne pozemok p.č. KN-C 508 v k.ú. Žehra, ktorý je evidovaný na LV č. 102 a pozemok p.č. KN-C 7868, ktorý je evidovaný na LV č. 190 v k.ú. Spišské Vlachy. Nehnutelnosti sú vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p., OZ Košice. Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona uzatvoriť pred vydaním stavebného povolenia zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa), predmetom ktorej bude uloženie kanalizácie na vyššie uvedených pozemkoch, vo výmere vyplývajúcej z porealizačného zamerania.

Vyjadrenie Granč, s.r.o. č. 5/2022 zo dňa 13.04.2022:

- Na území stavby sa nachádza časť verejného vodovodu v správe spoločnosti Granč, s.r.o.;
- V miestach, kde navrhovaná kanalizácia bude v súbehu s jestvujúcim verejným vodovodom uložiť potrubie mimo pásma ochrany verejného vodovodu podľa ust. § 19 zákona č. 422/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na oboje strany. V prípade nedostatku priestoru je dovolená najmenšia vodorovná vzdialenosť medzi vonkajším pôdorysným okrajom kanalizačného a vodovodného potrubia 0,6 m (podľa STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia);
- Pred začatím stavebných prác realizovať presné vytýčenie verejného vodovodu v teréne a jeho presné zameranie a zakreslenie, aby kanalizačné potrubie bolo od vodovodu navrhnuté v dostatočnej vzdialenosti podľa vyššie uvedenej požiadavky. Vytýčenie vodovodu vykonajú pracovníci Granč, s.r.o. na základe objednávky v spolupráci s investorom, ktorý je vlastníkom verejného vodovodu a mestom Spišské Vlachy, ktorý je vlastníkom časti vodovodu Dobrá Vôľa, ktorý nie je v správe Granč, s.r.o.;
- Kanalizačné potrubie umiestniť hlbšie ako vodovodné potrubie. Pri vynútených zmenách a križovaní kanalizácie s vodovodom dodržať priestorovú normu STN 73 6005;
- Všetky vodovodné zariadenia, ktoré sa budú nachádzať v mieste stavby dať do pôvodného stavu a vodovodné poklapy vyzdvihnúť do úrovne spevnenej plochy, resp. v trávnej ploche minimálne 0,1 m nad terén.

Vyjadrenie Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-SN-OSZP-2022/005988-002 zo dňa 13.04.2022:

- Odpady vzniknuté počas realizačných prác je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v zmysle vyhl. MŽP SR č. 365/2015

Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch;

- Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri umiestnení stavby, dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva;
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady zo stavebných a demolačných prác podľa § 77 ods. 2 pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľ je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pôvodca odpadu má povinnosť dodržiavať § 14 zákona o odpadoch;
- Odpady triediť podľa druhu a zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby;
- Zhodnotiť resp. zneškodniť vzniknuté odpady v súlade s hierarchiou a legislatívou odpadového hospodárstva;
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve odpadu a nakladaní s ním a podľa množstva vzniknutých odpadov ostatných ako aj nebezpečných, podať ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok v súlade s ust. § 2 a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov;
- Požiadať Okresný úrad Spišská Nová Ves, OSŽP o vyjadrenie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Vyjadrenie Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny č. OU-SN-OSZP-2022/005070-002 zo dňa 31.03.2022:

- Vyhodnotiť resp. zneškodniť vzniknuté odpady v súlade s hierarchiou a legislatívou odpadového hospodárstva;
- Dodržať podmienky rozhodnutia o súhlase orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-SN-OSZP1-2021/042876-006 zo dňa 17.12.2021 na poškodenie biotopu európskeho významu a zmenu stavu mokrade v súvislosti s realizáciou stavby vrátane opatrení na zmiernenie nepriaznivých účinkov činnosti na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny v riešenom území.

Súhlas Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia č. OU-SN-OSZP-2022/005366-002 zo dňa 07.04.2022:

- Prevádzkovateľ je povinný v rámci kolaudačného konania danej stavby požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu k užívaniu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Prílohou žiadosti bude: vypracovaný prevádzkový poriadok, v ktorom okrem iných skutočností budú zahrnuté aj „Opatrenia a pokyny obsluhy ČOV z hľadiska ochrany ovzdušia“, vypracovaná stála evidencia stacionárneho zdroja znečistenia podľa prílohy č. 2 vyhl. MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných EK, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do NEIS a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky 33/2017;
- Vo vydanom súhlase na užívanie daného zdroja budú prevádzkovateľovi určené ďalšie podmienky prevádzkovania ČOV z hľadiska ochrany ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2022/7669-3/2694/SC,HT,SO zo dňa 31.03.2022:

- Dotknutý orgán súhlasí s realizáciou prevádzkového objektu č. SO01.1 – čistiare odpadových vôd, č. SO01.2 – Oplotenie ČOV a č. SO01.5 – prístupovej komunikácie na daných parcelách tak, ako je to zaznamenané v PD;
- Nový prevádzkový objekt ČOV je prípustné vyhotoviť ako jednopodlažnú kontajnerovú stavbu s povrchovou omietkovou úpravou obvodového plášťa v neakcentujúcej tmenej farebnosti a so sedlovou strechou, pokrytou pálenou strešnou krytinou matnej červenohnedej farebnosti, resp. vo vyhotovení „falcovaný“ plech z pásov so stojatou drážkou – titaninok alebo oceľ s pozinkovaným povrchom v šedej farebnosti, alebo v prípade náteru v matnom červenohnedom odtieni;
- Výslednú farebnosť fasád kontajnerovej stavby prerokuje vlastník objektu v dostatočnom časovom predstihu – pred realizáciou nového povrchového náteru obvodových stien so zamestnancom dotknutého orgánu, a to po predložení vlastníkom zvolenej vzorkovnice fasádnych náterov. Z prerokovania vyhotoví dotknutý orgán záznam v rámci štátneho pamiatkového dohľadu;
- Nepripustné je prestrešenie prevádzkového objektu akýmkoľvek iným, než vyššie uvedeným typom strešnej krytiny. Presný typ a farebnosť strešnej krytiny prerokuje vlastník objektu v dostatočnom časovom predstihu pred jej položením s zamestnancom dotknutého orgánu, a to po predložení vlastníkom zvolenej vzorkovnice výrobcu predmetnej krytiny. Z prerokovania vytvorí dotknutý orgán záznam v rámci štátneho pamiatkového dohľadu;
- Dotknutý orgán súhlasí, aby potrebné oplotenie areálu ČOV bolo vyhotovené ako priehľadné pletivové, s jednoduchými kovovými stĺpkami, s tmavozeleným povrchovým náterom, ktoré je vhodné kotviť nie pätkami z liateho betónu, ale zemnými skrutkami;
- Dotknutý orgán súhlasí s realizáciou prístupovej cesty s povrchovou úpravou vo forme asfaltového betónu k prevádzkovému objektu ČOV tak, ako je to zaznamenané v PD;
- Ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález hneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV;
- Je žiaduce, aby areál ČOV a k nemu prislúchajúce technické zariadenia boli od hlavnej cestnej komunikácie smer Spišské Vlachy – Spišské Podhradie pohľadovo prekrývané lokálne pôvodnými druhmi vzrastlej zelene v podobe javora mliečného, javora horského, resp. hrabu obyčajného;
- Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať pri realizačných prácach dotknutý orgán, podľa § 32 odseku 13 pamiatkového zákona;
- Navrhovateľ je povinný každú závažnú zmenu, zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska vopred prerokovať a odsúhlasiť dotknutým orgánom.

Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612209870 zo dňa 25.03.2022:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu;
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3;
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí;
- V prípade, že sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma;
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení;
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoré mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.;
- V prípade, ak žiadateľ plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť telekomunikačnú prípojku.

Vyjadrenie SPP Distribúcia a. s., č. TD/NS/0326/2022/Hy zo dňa 06.05.2022:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk);
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m;
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác môže SPP-D podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenia povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €;
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového plynovodu a strednotlakového plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení a to výhradne výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie;
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, aným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak už ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia;
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác;
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané;
- Ak pri zemných prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, posypu a obsypu plynovodu a uloženie výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D;
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa 284 a § 285, prípadne tesného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon;

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčovania plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02;
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcich plynárenských zariadení dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.;
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby;
- Technicko-právnu dokumentáciu ochranného zariadenia, t.j. delenej oceľovej chráničky DN 200 odovzdať na preberacom konaní na SPP-D a.s., pracovisko Poprad v zmysle doloženého zoznamu dokladov.

Vyjadrenie Východoslovenská distribučná, a.s., č. 20663/2021/ zo dňa 29.11.2021:

- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia VN, NN a trafostanice VN/NN neporušiť stabilitu podporných bodov, konštrukcie trafostanice a uzemňovaciu sústavu elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN;
- Môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sa napájajú odberatelia elektrickej energie, ktorých priebeh VSD, a.s. neeviduje;
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov rešpektovať rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby

B. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Bez námietok. Prípomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

C. Majetkové pomery:

Objekty vodných stavieb v rámci stavby „Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra“, uskutočnenie ktorých sa povoľuje týmto rozhodnutím, budú realizované na parcelách v katastrálnom území mesta Spišské Vlachy, obce Žehra a mesta Spišské Podhradie:

Dotknuté pozemky v k.ú. mesta Spišské Vlachy:

V zastavanom území:

Parc. č. KN-C 7793/1 vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy podľa LV č.1, na ktoré bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena;

Mimo zastavaného územia:

Parc. č. KN-C 2718, KN-E 2722/1 a 2713 vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy podľa LV č.1, na ktoré bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena;

Parc. č. KN-C 7868 vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SVP, š.p. podľa LV č.190, na ktorú bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena;

Dotknuté pozemky v k.ú. obce Žehra:

Mimo zastavaného územia:

Parc. č. KN-C 435/17, 435/18, 435/81, 435/91 vo vlastníctve stavebníka – Obec Žehra podľa LV č.1.;

Parc. č. KN-C 508 vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SVP, š.p. podľa LV č.102, na ktorú bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena;

Dotknuté pozemky v k.ú. mesta Spišské Podhradie:

Mimo zastavaného územia:

Parc. č. KN-C 1936/18 vo vlastníctve stavebníka – Obec Žehra podľa LV č.2109.;

V súlade s ust. § 26 ods. 8 vodného zákona možno uskutočniť a prevádzkovať potrubia verejnej kanalizácie na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia mesta Spišské Vlachy parc. č. KN-C 2717 (KN-E 7869/2, 2675) a mesta Spišské Podhradie KN-C 1936/16 (KN-E 1-102) v rozsahu tohto povolenia. Vecné bremeno a oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto povolenia v súlade s ust. § 20 ods. 6) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

V súlade s ust. § 26 ods. 9 vodného zákona patrí vlastníkom za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

Doklady, ktorými sa preukazujú práva k pozemkom, tvoria súčasť spisového materiálu.

Územné rozhodnutie vydané Mestom Spišské Vlachy pod č. 828/RUS/2021 dňa 25.01.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2022.

2. p o v o l u j e

podľa ust. § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, v súlade s nar. vlády SR č.269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, vypúšťanie odpadových vôd z ČOV 5000 EO na pozemku č. KN-C 2719/1 (KN-E 2719) v k.ú. Spišské Vlachy do povrchových vôd - prečistené vody sú vyústené do recipientu vodný tok Branisko, číslo hydrologického poradia 4 – 32 – 01 – 090 v rkm 3,5, ľavobrežné vypúšťanie. Na ČOV budú privádzané komunálne odpadové vody splaškové novovybudovanou gravitačnou kanalizáciou z časti obce Žehra - Drevení, s možnosťou napojenia časti Dobrá Vôľa samosprávne spadajúcu pod mesto Spišské Vlachy.

1. Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd:

a) Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd:

$$Q_{24} = 750 \text{ m}^3/\text{deň} = 8,68 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{rok}} = 273 \text{ } 750 \text{ m}^3/\text{r}$$

$$Q_h, \text{ min} = 0,00 \text{ l/s}$$

$$Q_h, \text{ max} = 2625 \text{ m}^3/\text{deň} = 30,38 \text{ l/s}$$

- vyčistené odpadové vody budú v priebehu dňa vypúšťané kontinuálne 24 hod/deň, 365 dní resp. 366 dní v roku;
- meranie dát prietoku vyčistených odpadových vôd bude zabezpečené Parshallovým žlabom s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovacou jednotkou. Vo vyhodnocovacej jednotke je zaznamenávaný okamžitý prietok vyčistenej vody a pretečené množstvo za sledované obdobie, rozsah merania je potrebné zabezpečiť od 0,00 l/s;
- namerané údaje budú evidované formou denných záznamov v prevádzkovom denníku čistiare odpadových vôd,
- merný objekt – jeho primárna aj sekundárna časť musia vyhovovať príslušným ustanoveniam zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Merný rozsah musí vyhovovať maximálnemu prietoku vypúšťaných odpadových vôd z ČOV a overenie je potrebné od 0,00 l/s;

b) Priemerné „p“ a maximálne „m“ povolené koncentračné a bilančné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd:

BSK5

Koncentračné hodnoty (mg/l): „p“ = 24,00 „m“ = 45

Bilančné hodnoty: 18,0 kg/deň 6570,0 kg/rok

CHSKcr

Koncentračné hodnoty (mg/l): „p“ = 48,00 „m“ = 170

Bilančné hodnoty: 36,0 kg/deň 13140,0 kg/rok

NL

Koncentračné hodnoty (mg/l): „p“ = 22,00 „m“ = 50

Bilančné hodnoty: 16,5 kg/deň 6022,5 kg/rok

N-NH4

Koncentračné hodnoty (mg/l): „p“ = 18,00 „m“ = 40

Bilančné hodnoty 13,5 kg/deň 4927,5 kg/rok

Koncentračné hodnoty (mg/l): „p“ = 30 (Z1) „m“ = 40(Z1)

Bilančné hodnoty: - -

Z1 – hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty teploty nižšie než 12 °C.

c) Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly „p“ hodnôt jednotlivých ukazovateľov:

- kontrolné vzorky budú odoberané v mernom objekte na odtoku z ČOV, o meraniach je potrebné viesť pravidelnú evidenciu;
- Početnosť odberu: v prvom roku 12 vzoriek, v ďalších rokoch 6 vzoriek ročne; Šesť vzoriek počas nasledujúcich rokov sa môže odoberať len vtedy, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetkých 12 rozborov vyhovovalo platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhoví, musí sa v nasledujúcom roku odoberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môže odoberať len šesť vzoriek.
- Hodnoty „p“ sa sledujú v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín;
- prípustný počet vzoriek s koncentraciami prekračujúcimi limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ do výšky hodnôt „m“: 2 za posledných 12 mesiacov pri odbere 12 vzoriek a 1 pri odbere 6 vzoriek (rozsah sledovaných ukazovateľov: BSK5, CHSKcr, NL, N-NH4+). Maximálna hodnota nesmie byť prekročená;
- súčasne so sledovaním kvality odtoku počas skúšobnej prevádzky realizovať rovnakým spôsobom aj monitoring surových odpadových vôd na prítoku do ČOV pre účely následného vyhodnotenia dosiahnutej účinnosti čistenia;

- miesta odberu vzoriek na prítoku aj odtoku z ČOV viditeľne označiť;
- doporučujeme sledovať aj kvalitu odpadových vôd v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd.

d) Metódy odberov vzoriek a stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia podľa Prílohy č. 3 časť B a C k nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, okrem uvedených odporúčaných metód stanovenia možno po prerokovaní s orgánom štátnej vodnej správy použiť aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde. Prílohou každého akreditovaného protokolu o rozbere bude aj záznam/protokol o akreditovanom odbere vzoriek odpadových vôd.

e) Odbery a analýzy vzoriek na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo podzemných vôd vykonávajú akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy (§ 36, ods. 9, zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon), a § 5 ods. 14, NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd).

f) Zabezpečovať kontinuálnu prevádzku čistiarnie odpadových vôd podľa prevádzkového poriadku vodnej stavby schváleným jej vlastníkom odborne spôsobilou osobou zaškolenou dodávateľom technológie. O prevádzke viesť podrobný prevádzkový denník.

g) Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd platí 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

h) Účinnosť a vykonateľnosť povolenia: toto povolenie na vypúšťanie odpadových vôd možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV 5000 EO v obci Žehra“.

i) Uplynulú prevádzku vyhodnotiť nielen po stránke dodržiavania limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, ale aj po stránke hydraulického a látkového vyťaženia a po stránke technologickej.

j) Poznatky z uplynulej prevádzky zapracovať do prevádzkového poriadku (vypracovaného pre kanalizáciu a ČOV podľa Vyhl. MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií) pre užívanie a tento spolu s vyhodnotením skúšobnej prevádzky predložiť na SVP š. p., OZ Košice.

k) Likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkovaním ČOV (zhrabky, odvodnený kal) je potrebné zabezpečovať organizáciou s oprávnením na takúto činnosť. Prípadná aplikácia kalu z ČOV na poľnohospodárske pozemky musí rešpektovať ustanovenia zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy v znení neskorších predpisov.

l) Predkladať správcovi vodohospodársky významných vodných tokov na SVP, š.p., OZ Košice hlásenia o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd z predmetnej ČOV dvakrát ročne, vždy s 31.10 a k 31.01. bežného roka na predpísaných tlačivách v zmysle Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

m) 1-krát ročne – do 31.1. za predchádzajúci rok, predkladať výsledky rozborov vôd písomne tunajšiemu úradu – OÚ SNV OSŽP, orgán štátnej vodnej správy, zdokumentovať dosiahnutie súladu s povolenými hodnotami množstva a akosti vypúšťaných odpadových vôd.

n) Dodržiavať ust. § 6 ods. 6 vodného zákona.

o) K termínu kolaudačného konania vypracovať prevádzkový a manipulačný poriadok ČOV a predložiť ho na pripomienkovanie SVP, š.p., OZ Košice.

p) pred stanoveným termínom skončenia skúšobnej prevádzky v predstihu min. 30 kalendárnych dní vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky ČOV z hľadiska nakladania z odpadovými vodami a zaslať ho na pripomienkovanie SVP, š.p., OZ Košice spolu s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu, návrhom limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie;

r) K termínu kolaudačného konania v danej veci zdokladovať zmluvu na prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV uzatvorenú v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov s odborne spôsobilým subjektom na ďalšie prevádzkové obdobie, certifikát o overení meradla množstva vypúšťaných odpadových vôd z predmetnej ČOV, zmluvu o zneškodňovaní odpadov vznikajúcich v prevádzke ČOV uzatvorenú so subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu a návrhom na užívanie vodnej stavby pre ďalšie prevádzkové obdobie;

s) Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu toto povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť z dôvodov uvedených v § 24 ods. 1/ a ods. 2/ zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov.

3. p o v o ľ u j e

podľa § 21 ods. 1 písm. b) č. 1. vodného zákona odber podzemných vôd za týchto podmienok:

1. Maximálna denná potreba vody : 0,30 m³/deň
Maximálna ročná spotreba: Q rok = 109,50 m³/rok
2. Vykonávať meranie množstva odoberatej vody certifikovaným meradlom
3. Podzemná voda bude odoberaná : celoročne
4. Zaznamenávať údaje o odoberanom množstve vody z vodárenského zdroja - studňa
5. Raz ročne oznamovať údaje o odbere podzemnej vody poverenej osobe, ktorou je SHMÚ Bratislava, regionálne stredisko Košice, Ďumbierska 26, v zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona
7. Počas prevádzky dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy.
8. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať objekty v dobrom technickom stave a pravidelne dohliadať na ich funkčnosť.
10. Povolenie na odber podzemných vôd platí do 31.05.2032

D. Všeobecná ustanovenia:

1. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa, dotknutých orgánov účastníkov konania.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4289*Z*4-24.. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb
4. Obec oslobodená od správneho poplatku podľa ust. § 4 ods. 1 pís. a) Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Odôvodnenie

Obec Žehra, v zastúpení starostom Mariánom Kandračom, podala dňa 12.05.2022 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV 5000 EO v obci Žehra“, realizovanej na pozemkoch KN-C 2713/1 (KN-E 2722/1, 7869/1, 2713), 2713/2 (KN-E 2719), 2717 (KN-E 7869/2, 2675), 2718, 2719/1 (KN-E 2719), 2719/7 (KN-E 2719), 7868, 7793/1 v k.ú. Spišské Vlachy, pozemkoch KN-C 435/17, 435/18, 435/81, 435/91, 508 v k.ú. Žehra a pozemkoch KN-C 1936/16 (KN-E 1-102), 1936/18 v k.ú. Spišské Podhradie a povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a odber podzemných vôd.

Územné rozhodnutie vydané Mestom Spišské Vlachy pod č. 282/RUS/2021 dňa 25.01.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2022.

K žiadosti boli doložené tieto doklady:

- 2x projektová dokumentácia;
- Územné rozhodnutie vydané Mestom Spišské Vlachy pod č. 282/RUS/2021 dňa 25.01.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2022;
- Hydrologické údaje SHMÚ č. 305-3561/2021/10668 zo dňa 01.10.2021;
- Údaje o kvalite vody od SHMÚ č. 302-/2021/ zo dňa 05.11.2021;
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená s Mestom Spišské Vlachy
- Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorený s Mestom Spišské Vlachy;
- Stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS82783/2022/740/003 SPFZ063012/2022 zo dňa 21.04.2022;
- Stanovisko Mesta Spišské Vlachy č. 1997/2001 zo dňa 13.09.2021;
- Stanovisko SVP, š.p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 2531/2022/4 zo dňa 27.04.2022;
- Vyjadrenie KSK č. 2226/2022/OSM-14750 zo dňa 06.04.2022;
- Vyjadrenie SC KSK č. IU-2022/4446-3720 zo dňa 05.04.2022;
- Vyjadrenie Granč, s.r.o. č. 5/2022 zo dňa 13.04.2022;
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612209870 zo dňa 25.03.2022;
- Vyjadrenie SPP-Distribúcia, a.s. č. TD/NS/0326/2022/Hy zo dňa 06.05.2022;
- Vyjadrenie RÚVZ so sídlom v SNV č. HŽP-1317/719/2022-1981/2022 zo dňa 22.04.2022;
- Stanovisko OR HaZZ v SNV č. ORHZ-SN-2022/000667-002 zo dňa 08.03.2022;
- Záväzný stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2022/7669-3/2694/SC, HT, SO zo dňa 31.03.2022;
- Vyjadrenie OÚ SNV, odbor cestnej dopravy a komunikácií č. OU-SN-OCDPK-2022/005625-002 zo dňa 06.04.2022;
- Vyjadrenie OÚ SNV, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo č. OU-SN-OSZP-2022/005986-002 zo dňa 13.04.2022;
- Vyjadrenie OÚ SNV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny č. OU-SN-OSZP-2022/005070-002 zo dňa 31.03.2022;
- Súhlas OÚ SNV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia č. OU-SN-OSZP-2022/005366-002 zo dňa 07.04.2022;
- Rozhodnutie Okresného úradu Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č. OU-SN-PL01-2022/006542-002 zo dňa 02.05.2022;
- Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP1-2021/016745-018 zo dňa 16.06.2021;
- Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP1-2021/042876-006 zo dňa 17.12.2021;
- Rozhodnutie Okresného úradu Košice, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2021/042899-002 zo dňa 18.11.2021;

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou č. OU-SN-OSZP-2022/007504-004 zo dňa 19.05.2022, ktorá bola doručená všetkým známym organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy a vzhľadom na povahu veci a obsah žiadosti v súlade s § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky, pripomienky a stanoviská k predmetu konania oznámiť Okresnému úradu odboru starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves najneskôr do 7 dní od doručenia tohto oznámenia v ktorom boli upozornené, že na neskôr uplatnené námietky stavebný úrad nebude prihliadať. Súčasne boli dotknuté orgány štátnej správy upozornené, že ak neoznámia svoje stanoviská k predmetu konania v určenej lehote, má sa za to, že s navrhovanou stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Dňa 30.05.2022 bolo tunajšiemu úradu doručené vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi č. HŽP-2529/911/2022-2613/2022 zo dňa 25.05.2022, ktoré konštatuje, že úrad k povoleniu predmetnej stavby nemá námietky.

Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli obce Žehra v dobe od 23.05.2022 do 07.06.2022 a na úradnej tabuli mesta Spišské Vlachy od 24.05.2022 do 13.06.2022.

Oprávnené požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a zohľadnené v projekte stavby.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny si vo vyjadrení č. OU-SN-OSZP-2022/005070-002 zo dňa 31.03.2022 uplatnil nasledovnú pripomienku:

Vyhodnotiť podmienky, resp. opatrenia uložené v rozhodnutí príslušného orgánu (okresný úrad v sídle kraja) č. OU-KE-OSZP1-2021/016745-018 zo dňa 16.06.2021 zo zisťovacieho konania z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré nie sú riešené ani zapracované v predloženej projektovej dokumentácii.

Jedná sa o nasledovné opatrenia:

- Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu trstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny znení neskorších predpisov, to neplatí ak ide o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z.
- Na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské lúky sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z.
- V prípade potreby výrubu drevín na ploche riešeného územia tento obmedziť na nevyhnutnú mieru, v nevyhnutnom rozsahu a v mimovegetačnom období, s predchádzajúcim súhlasom orgánu prírody a krajiny na výrub v zmysle § 47 ods. zákona č. 543/2002 Z.z.
- Posúdiť vplyv vypúšťaných odpadových vôd z ČOV na recipient Branisko, aby nedošlo k zhoršeniu kvalitatívnych parametrov alebo ekologického stavu vodného útvaru nad prípustnú mieru podľa Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády č. 398/2012 Z.z.
- V rámci projektovej dokumentácie k územnému konaniu vypracovať: návrh takých opatrení, aby do doby vybudovania novej ČOV bolo zabezpečené účinné čistenie odpadových vôd, uviesť predpokladaný počet obyvateľov do roku 2027, ktorí budú napojení na ČOV, opísať ako bude existujúca ČOV asanovaná.

Na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky a na zmenu stavu mokrade bol Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutím č. OU-KE-OSZP1-2021/042876-006 zo dňa 17.12.2021 vydaný súhlas. Ostatné opatrenia boli zapracované do projektovej dokumentácie predmetnej stavby.

Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti a projektovej dokumentácie stavby orgán štátnej vodnej správy zistil, že realizácii povoľovaných vodných stavieb nie je v rozpore so záujmami vodného hospodárstva, neohrozuje práva ani právom chránené záujmy iných osôb a nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na predmetnú stavbu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 5. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

V Žehre

dňa:

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Vyvesené dňa:

22. 06. 2022

Zvesené dňa:

V Spišských Vlachoch

dňa:

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce Žehra a mesta Spišské Vlachy po dobu 15 dní a oznámené spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Ing. Vladimír Pavlík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Suffix: 10266

Doručuje sa

Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Žehra, Slovenská republika
Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, Slovenská republika
Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 562/37, 053 04 Spišské Podhradie, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. , odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, Slovenská republika
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Kpt. Nálepku 65, 937 01 Želiezovce , Slovenská repu
AQUABEST, s.r.o., Brodno 10, 010 14 Žilina, Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves 1
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
GRANČ, s.r.o., Gašparovec 107/8, 053 05 Granč-Petrovce
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 040 01 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1