



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Spišská Nová Ves
11.05.2022	OU-SN-OSZP-2022/007504-004	Mgr. Lívia Bilasová	19. 05. 2022

Vec

Oznámenie o začatí spojeného vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Kanalizácia a ČOV 5000 EO v obci Žehra“ a povolení na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a odber podzemných vôd – verejná vyhláška

Stavebník Obec Žehra, Žehra č. 104 podal dňa 12.05.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Kanalizácia a ČOV 5000 EO v obci Žehra“ na pozemkoch č. KN-C 2718, 7793/1, 7868 a KN-E 2719, 7869/2, 2675, 2722/1, 7869/1 a 2713 v k.ú. Spišské Vlchy, KN-C 508, 435/17, 435/18, 435/91 v k.ú. Žehra a KN-C 1936/18 a KN-E 1-102 v k.ú. Spišské Podhradie a povolení na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a odber podzemných vôd.

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 73 vodného zákona

oznamuje začatie vodoprávneho konania
vo veci povolenia výstavby uvedenej vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Popis stavby:

Navrhovaná je samostatná ČOV pre 2x2500 = 5000 EO pre časť obce Dreveník s možnosťou napojenia časti Dobrá Vôľa, ktorá spadá pod mesto Spišské Vlchy.

V rámci stavby sú navrhnuté nasledovné objekty:

SO01.1 Čistiareň odpadových vôd

ČOV je navrhovaná ako mechanicko-biologická s dlhodobou aktiváciou a s úplnou stabilizáciou kalu v aktivácii. Vyčistené odpadové vody sú zaústené do recipientu Branisko, ľavobrežné vypúšťanie. V prvej etape sa počíta s vybudovaním kanalizačnej stoky „B“ po ČOV 2500 EO. V druhej etape po kapacitnom naplnení sa počíta s vybudovaním ČOV ďalších 2500 EO, čím sa dosiahne projektovaná kapacita 5000 EO.

Q365 = 273750 m³/rok

BSK = 300 kg/deň

CHSK = 600 kg/deň

NL = 275 kg/deň

SO01.2 Oplotenie ČOV

Oplotenie je navrhované z oceleového pozinkovaného pletiva s plastovým povlakom a výškou 2000 mm. Farba pletiva je navrhovaná tmavozelená.

SO01.3 Prípojka NN k ČOV

Objekt rieši elektrickú prípojku NN, prívod pre elektromerový rozvádzač RE, prívod pre rozvádzač a prívod pre rozvádzač technológie ČOV.

SO01.4 Prípojka vody k ČOV

Navrhuje sa vrátaná studňa a vodovodná prípojka. Voda z prípojky sa bude užívať na dopúšťanie požiarnej nádrže a oplach objektov.

SO01.5 Prístupová komunikácia

Prístupová komunikácia je riešená s asfaltovým krytom a krajinou zo zhutnenej štrkodrviny.

SO02 Splašková kanalizácia, časť Dobrá Vôľa

Objekt rieši odvedenie splaškových vôd z časti Dreveník. Kanalizácia je navrhovaná ako gravitačná s jednotlivými vetvami s rúrami DN 400. Stoka „B“ má celkovú dĺžku 472 a odtoková kanalizácia z ČOV 84 m.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky, pripomienky a stanoviská k predmetu konania najneskôr do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať.

V rovnakej lehote podajú svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší čas, predlíži stavebný úrad na základe jeho žiadosti lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatnené pred začatím konania budú zohľadnené.

Do podkladov je možno nahliadnuť na Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie v Spišskej Novej Vsi, na Štefánikovom námestí č. 5, 3. poschodie, miestnosť č. dverí 14.

Vyvesené dňa, pečiatka, podpis:

24. 05. 2022

Zvesené dňa, pečiatka, podpis:

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce Žehra a mesta Spišské Vlasy po dobu 15 dní a oznámené spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves 1
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
GRANČ, s.r.o., Gašparovec 107/8, 053 05 Granč-Petrovce
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 040 01 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov

Ing. Vladimír Pavlák
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421534173242	oszp.sn@minv.sk		00151866

Rozdeľovník k číslu OU-SN-OSZP-2022/007504-004

Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Spišské Vlasy

Mesto Spišské Vlasy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlasy

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 562/37, 053 04 Spišské Podhradie

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1

Slovenský vodohospodársky podnik š. p. , odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Kpt. Nálepku 65, Želiezovce, 937 01 Želiezovce

AQUABEST, s.r.o., Brodno 10, Žilina